



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

450064, г. Уфа, ул. Мира, 14. Телефон: (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49
aup@priuralnadzor.ru

453380, Республика
Башкортостан, Зианчуринский
район, с Исянгулово, ул.
Геологическая, 17
(место составления акта)

“ 01 ” ноября 20 18 г.
(дата составления акта)

14 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
территориальным органом Ростехнадзора юридического лица –
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Зианчуринский агрообразовательный колледж

№29-14/6008-рп/А

По адресу: 453380, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с
Исянгулово, ул. Геологическая, 17
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.09.2018 № 6007-рп, подписанного врио заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора М.Р. Шайхиевым «О проведении проверки в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Зианчуринский агрообразовательный колледж (далее ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово), ИНН 0222002513, ОГРН 1020201042707, адрес место нахождения юридического лица: 453380, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Геологическая, 17, место фактического осуществления деятельности: 453380, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Геологическая, 17

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Зианчуринский агрообразовательный колледж (далее ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово),
ИНН 0222002513, ОГРН 1020201042707

Дата и время начала проведения проверки: «15» октября 2018 г. 10 час 00 мин.

Продолжительность проверки:

‘ ___ ’ _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ с 15.10.2018 по 01.11.2018, 14/112

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово
10.10.2018г. 10ч.00мин.



Кинзябулатов Рустам Чулпанович

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Марфин Сергей - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан
Георгиевич Западно-Уральского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовал: инженер по ОТ ТБ ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово Халитов Р.Ф.

Настоящая проверка проводится с целью выполнения пунктов №№ 2176, 2177 плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденного Приказом Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2017 № 566–пр, опубликованного на сайте: www.zural.gosnadzor.ru.

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных в сфере электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Предметом настоящей выездной проверки является:

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

В ходе проверки установлено:

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Зианчуринский агрообразовательный колледж (далее ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово), ИНН 0222002513, ОГРН 1020201042707 зарегистрировано по адресу:

453380, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с Исянгулово, ул. Геологическая, 17.

Постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения МИФНС №25 с. Исянгулово Республики Башкортостан.

Приказом Министерства образования Республики Башкортостан № 172 от 05.08.2016г., исполнение обязанностей директора ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово возложены на Кинзябулатова Рустама Чулпановича.

Электроснабжение осуществляется согласно договора № 740111003 от 01.10.2014г., заключенного между филиала ООО «ЭСКБ» и ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово.

Учет электроэнергии осуществляется электронными приборами Меркурий-230 в количестве 4 шт. с классом точности 1, дата госповерки 2 кв. 2013г., срок поверки 10 лет

Согласно актов разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон приложение № 10 от 23.02.2012г. года, между: ГАПОУ ЗАК и ООО «БашРЭС» «Кумертауские электрические сети», пункт 1, надежность электроснабжения Потребителя электрической энергии III категория надежности электроснабжения.

Лицом ответственным за электрохозяйство назначен приказом №92 от 05.10.2018 года, начальник АХЧ ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово Булавин.А.А., гр. допуска 4.

Электроустановка обслуживается персоналом ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово с гр. допуска 4.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименования нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	В учреждении - потребителе электрической энергии, владеющей действующими электроустановками (далее - Потребитель): отсутствует энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом	п. 1.2.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.
2.	В учреждении - потребителе не обеспечено: проведение технического обслуживания оборудования; проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования; испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки; наличие схем молниезащиты с зонами покрытия оборудования электроустановки;	Пункты 1.2.2,1.6.3, 1.6.11,2.11.6,1.3.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.

3.	Распорядительным документом руководителя учреждения не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель с IV группой по электробезопасности в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В	п. 1.2.3. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.
4.	В учреждении отсутствуют: перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током; распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	Пункт 1.4.4, приложение 1 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.
5.	В учреждении отсутствуют: генеральный план; исполнительные рабочие схемы электрических соединений; производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	Пункт 1.8.1 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.
6.	В учреждении не обеспечено наличие запирающих устройств в РУ(все щиты, установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства (замки))	пункт 2.2.4 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.
7.	В учреждении отсутствуют: технический проект молниезащиты, утвержденный в соответствующих органах, согласованный с энергоснабжающей организацией и инспекцией противопожарной охраны и соответствующий инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений -протоколы измерения сопротивлений заземления молниеотводов(сечение токоотводов менее 48 мм ²)	пункт 2.8.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.
8.	В учреждении не обеспечено отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения	Пункт 2.12.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.


9.	С внутренней стороны (например, на дверцах щитов освещения) отсутствуют однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание.	пункт 2.12.5. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.
10	При проверке состояния стационарного оборудования, электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств с оформлением их результатов технического состояния (см. протокол №1 от 15.10.2018 проверки соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации выполненными эл. лабораторией ООО «ЭнергПрофи») выявлены нарушения (замечания) Правил устройства электроустановок (ПУЭ изд.6 и 7)	пункт 2.12.17, приложение 3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.
11	Работодателем не обеспечено наличие испытанных средств индивидуальной защиты и приспособлений для безопасной работы в электроустановках	пункт 1.3.9. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 пункт 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.);	Должностное лицо – директор Кинзябулатов Р.Ч.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

Выявлены факты невыполнения предписаний территориального органа Ростехнадзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Копия Министерства образования Республики Башкортостан № 172 от 05.08.2016г.
2.	Копия приказа о назначении ответственного за эл. хозяйство
3.	Копия устава
4.	Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ
5.	Свидетельства о государственной регистрации права, оперативное управление
6.	Копия Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2018-2022г.г.
7.	Копия контракта на поставку электроэнергии
8.	Копия энергетического паспорта
9.	Копия протокола №1 от 15.10.2018 проверки соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации. Исполнитель эл. лаборатория ООО «ЭнергПрофи» свидетельство о рег. №016-217 от 01.03.2017г
10.	Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении организаций-потребителей электрической энергии

Подпись должностных лиц, проводивших проверку:

Марфин Сергей Георгиевич

(ФИО)


(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово

Кинзябулатов Рустам Чулпанович

«01» ноября 2018 года

(дата)


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)